

## Contrôle sanitaire des EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Auxerre, le 26 juin 2023

MADAME, MONSIEUR LE MAIRE  
MAIRIE PERRIGNY  
Mairie  
89000 PERRIGNY

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé à la diligence de  
l'Agence Régionale de la Santé dans le cadre suivant :  
CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

### COMMUNAUTE D'AGGLO DE L'AUXERROIS

|                       | Type         | Code       | Nom                               |                                              |
|-----------------------|--------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Prélèvement           |              | 00126805   |                                   | Prélevé le : lundi 19 juin 2023 à 11h39      |
| Unité de gestion      |              | 0202       | COMMUNAUTE D'AGGLO DE L'AUXERROIS | par : JULIE VEZIANO                          |
| Installation          | UDI          | 000594     | PERRIGNY                          | Type visite : D1                             |
| Point de surveillance | S            | 0000001422 | BREANDES                          | Type d'eau: T                                |
| Localisation exacte   | POINT MOBILE |            |                                   | Motif : CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION |
| Commune               | PERRIGNY     |            |                                   |                                              |

#### Mesures de terrain

#### Résultats

#### Limites de qualité

#### Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

#### CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de l'eau

19,0 °C

25,00

#### RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

Chlore libre

0,15 mg(Cl<sub>2</sub>)/L

Chlore total

0,22 mg(Cl<sub>2</sub>)/L

#### Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901

Type de l'analyse : D1

Code SISE de l'analyse : 00126138

Référence laboratoire : LSE2306-23936

#### Résultats

#### Limites de qualité

#### Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

#### CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)

0

Coloration

<5 mg(Pt)/L

15,00

Odeur (qualitatif)

0

Saveur (qualitatif)

0

Turbidité néphélométrique NFU

0,17 NFU

2,00

#### EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH

7,43 unité pH

6,50

9,00

|                                    | Résultats   | Limites de qualité |            | Références de qualité |            |
|------------------------------------|-------------|--------------------|------------|-----------------------|------------|
|                                    |             | inférieure         | supérieure | inférieure            | supérieure |
| MINERALISATION                     |             |                    |            |                       |            |
| Conductivité à 25°C                | 466 µS/cm   |                    |            | 200,00                | 1100,00    |
| PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES    |             |                    |            |                       |            |
| Ammonium (en NH4)                  | <0,05 mg/L  |                    |            |                       | 0,10       |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES        |             |                    |            |                       |            |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 n/mL     |                    |            |                       |            |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 n/mL     |                    |            |                       |            |
| Bactéries coliformes /100ml-MS     | <1 n/(100mL |                    |            |                       | 0          |
| Entérocoques /100ml-MS             | <1 n/(100mL |                    | 0          |                       |            |
| Escherichia coli /100ml - MF       | <1 n/(100mL |                    | 0          |                       |            |

Direction de la Santé Publique  
Unité Territoriale Santé  
Environnement de l'Yonne

## Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00126805)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/Le préfet,  
L'ingénieur d'études sanitaires,

  
Bruno BARDOS